



Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
AREA VI – Protezione Attiva

DCPST/A6/ 4879/153 sott. 106

Roma,

31 AGO 2007

Al **Centro Sicurezza e Qualità** di Mammarella Monica
Via Reno, 3
65010 SPOLTORE (PE)

e.p.c Laboratorio TE.S.I. S.r.l.
Via Provinciale Casilina - Sgurgola
03012 ANAGNI (FR)

Oggetto: Omologazione estintore portatile d'incendio secondo D.M. 7/01/2005 della Società **C.S.Q. di Mammarella Monica** denominato " **PM 1** " a polvere , da 1 Kg. con capacità estinguente 8A - 34B - C.

Si trasmette, allegato alla presente, l'atto di omologazione dell'estintore portatile d'incendio indicato in oggetto.

Il Laboratorio TE.S.I. S.r.l. , che legge per conoscenza, è autorizzato a restituire all'interessato uno dei campioni debitamente punzonato.

Gli esemplari del prototipo omologato, punzonati dal Laboratorio che ha emesso il certificato di prova, devono essere conservati per **dieci** anni in **n° di tre** a cura del produttore e in numero di **tre** a cura del laboratorio, per i controlli di cui all'art. 9 del D.M. 7/01/2005.

IL DIRIGENTE
(Dott. Ing. Maurizio D'ADDATO)



31 AGO 2007

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA VI PROTEZIONE ATTIVA

VISTO il decreto del ministero dell'Interno 7 gennaio 2005 intitolato "Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili d'incendio" (G.U. n° 28 del 4/02/2005) ;

VISTA la norma tecnica UNI EN 3/7:2004 concernente gli estintori portatili d'incendio;

VISTA l'istanza presentata dalla società **C.S.Q. di Mammarella Monica** Codice Costruttore **094** sita in **Via Reno, 3** - 65010 SPOLTORE (PE) per ottenere l'omologazione dell'estintore portatile d'incendio di propria produzione denominato "**PM 1**" a polvere da **1 kg.** Classe "**A-B-C**" capacità estinguente "**8A - 34B - C**";

ESAMINATA la documentazione presentata certificato di prova e Rapporto di Prova n° **097/B del 03/07/2007** Laboratorio TE.S.I. S.r.l. - 03012 Anagni - (FR) nonché i documenti costituenti parte integrante del certificato stesso;

SI OMOLOGA

l'estintore portatile d'incendio denominato "**PM 1**" a polvere da **1 kg.** Classe "**A-B-C**" capacità estinguente "**8A - 34B - C**"; prodotto dalla società **C.S.Q. di Mammarella Monica** Codice Costruttore **094** sita in **Via Reno, 3** - 65010 SPOLTORE (PE) e se ne autorizza la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale citato in premessa a condizione che la produzione di serie sia conforme al prototipo omologato, ed assuma una nuova numerazione della matricola progressiva ad iniziare dal numero 1.

Il produttore si impegna (art. 8 punto 1 del D.M. 7 gennaio 2005) a garantire la conformità della produzione al prototipo omologato; ad impiegare nella produzione materiali, componenti e accoppiamenti conformi alla Direttiva 97/23/CE (decreto legislativo n. 93/2000) ; emettere per ogni estintore la dichiarazione di conformità di cui all'art. 3 lettera f ; fornire a corredo di ogni esemplare il libretto uso e manutenzione di cui all' art. 3 lettera g; punzonare sull'estintore l'anno di costruzione , il numero di matricola progressivo e il codice costruttore punto 3 dell'art. 9.

La presente omologazione ha **validità di anni 5** a decorrere dalla data di rilascio (art. 10 D.M. 7 gennaio 2005).

All'intestatario della presente omologazione nonché a tutti i soggetti comunque interessati, si richiamano gli obblighi di legge derivanti dall'applicazione del sopracitato decreto ministeriale.

VISTO: IL DIRIGENTE AREA VI

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

N.B.: IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Stampa fiscale (bollo) con i seguenti dati:

- Ministero dell'Economia e delle Finanze
- Valore: €14,62
- Data: 09/07/2007 12:40:11
- Identificativo: 01060978534303
- Numero di serie: 00009542, 00003349, 402XX001
- Altri numeri: 00010610, 0001-00009, 89158FE40933E858

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - S